

Код образца (пробы): АР 21365-80п


Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно- допустимые концентрации) (ПДК), не более, единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Селен	$<0,005 \text{ мг/дм}^3 (\text{л})$	0,01 мг/л	ГОСТ 31870-2012
2.	Стронций	$<0,05 \text{ мг/дм}^3 (\text{л})$	7,0 мг/л	ГОСТ 23950-88
3.	Ртуть (Hg, суммарно)	$<0,00025 \text{ мг/дм}^3 (\text{л})$	0,0005 мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.221-06

И.о. заведующего лабораторией коммунальной
гигиены


Подпись

Н.В.Бобришева

Заведующий лабораторией физико-химических
исследований


Подпись

Н.Н.Степанова

Протокол №21365п

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ